

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Lechner Nonprofit Kft.

ÖSSZESÍTŐ LAP

HET- 00424751

Épület (önálló rendeltetési egység)


Rendeltetés: Egyéb
Cím: 7925 Magyarlukafa
Fő utca 47/1.
HRSZ: 90
Az épület védeltsége: Nem védett

Megrendelő

Név: Magyarlukafa Község Önkormányza
Cím: Magyarország (HU)
7925 Magyarlukafa
Fő u. 47/1.



Energetikai minőség szerinti besorolás: EE



Átlagosnál jobb

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 127,2 m²

Összesített energetikai jellemző:

- méretezett érték: 268,89 kWh/m²a
- követelményérték: 150,14 kWh/m²a
- a követelményérték százalékában: 179,1%


Fajlagos hővesztésgétező:

- méretezett érték: 0,7 W/m³K
- a követelményérték százalékában: 251,43%

Megújuló energia részarány(a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 0%

Tanúsító szakember adatai

Név: TIMÁR GYÖRGY
Cím: 7623 Pécs
Ungvár u. 22.
Telefon: 20-485-7074
Email: timar@timarkft.hu



Jogosultsági szám: TÉ-02-0236

Alátámasztó munkarész:

- kelte: 2016. május 9.
- készítő szoftver megnevezése: WinWatt 7.43 (2016. 3. 3.)
- azonosítója a tanúsítónál: 58-2016

TIMÁR GYÖRGY
okl. építőmérnök
energetikai tanúsító
TÉ-02-0236
7623 Pécs, Ungvár u. 22.

Hiteles kiállítás dátuma: 2016. május 9.

Korszerűsítési javaslat

A homlokzati falak hőszigetelése javasolt. A nyílászárók cseréje ajánlott korszerű, hőszigetelő üvegezésű szerkezetre. A padlásfödém hőszigetelése ajánlott. A déli tetőfelületre napelemek telepíthetők. A kiépítendő központi fűtés hőtermelője fatüzelésű kazán. A javaslat szakszerű megvalósításához részletes szakági tervek kidolgozása szükséges!

A javaslattal elérhető besorolás: CC

Megjegyzés

A tanúsítás helyszíni szemle és korábbi tervek felhasználásával készült. A határoló szerkezeteket szemrevételezéssel (megbontás nélkül) azonosítottam, figyelembe véve az építés idején általános építési szokásokat és a tulajdonos által elmondottakat. Az épület pontos építési ideje nem ismert.

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
pályázathoz

Kapcsolódó tanúsítvány: 00419060

Aláírás

TIMÁR ÉPÍTÉSZ-MÉRNÖK IRODA

Korlátolt Felelősségű Társaság

7623 Pécs, Ungvár u. 22.

Telefon: 72/511-306

Adószám: 13049713-2-02

(Pecset helye)