

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Lechner Nonprofit Kft.

ÖSSZESÍTŐ LAP

HET-00420490

Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Előadóterem, kiállítóterem

Cím: 7925 Magyarlukafa

Fő utca 44

HRSZ: 30/2

Az épület védeettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: Magyarlukafa Község Önkormányza


Cím: Magyarország (HU)

7925 Magyarlukafa

Fő u. 47/1.



Energetikai minőség szerinti besorolás: HH



Gyenge

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 48,33 m²

Összesített energetikai jellemző:

-méretezett érték: 336,13 kWh/m²a

-követelményérték: 85 kWh/m²a

-a követelményérték százalékában: 395,5%

Korszerűsítési javaslat

Az időszakos használatú épület korszerűsítési lehetőségei korlátozottak: homlokzati falak belső hőszigetelése, padlásfödém felső hőszigetelése, illetve a nyílászárók cseréje..

A javaslattal elérhető besorolás: DD

Megjegyzés

A tanúsítás helyszíni szemle és felmérés alapján készült, korábbi tervek felhasználása nélkül. A határoló szerkezeteket szemrevételezéssel (megbontás nélkül) azonosítottam, figyelembe véve az építés idején általános építési szokásokat és a tulajdonos által elmondottakat. Az épület pontos építési ideje nem ismert.

Tanúsítás módszere: Épületrész, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
pályázathoz

Kapcsolódó tanúsítvány: 00420480

Tanúsító szakember adatai


Név: TIMÁR GYÖRGY

Cím: 7623 Pécs

Ungvár u. 22.

Telefon: 20-485-7074

Email: timar@timarkft.hu



Jogosultsági szám: TÉ-02-0236

Alátámasztó munkarész:

-kelte: 2016. április 30.

-készítő szoftver megnevezése:

WinWatt 7.43 (2016. 3. 3.)

-azonosítója a tanúsítónál:

59-2016

TIMÁR GYÖRGY
Építőmérnök
Energetikai tanúsító
TÉ-02-0236
7623 Pécs, Ungvár u. 22.

Hiteles kiállítás dátuma: 2016. április 30.

Aláírás

TIMÁR ÉPÍTÉSZ-MÉRNÖK IRODA
Korlátolt Felelősségű Társaság
7623 Pécs, Ungvár u. 22.
Telefon: 72/511-308
Adószám: 13049713-2-02
(Pecset helye)